


SKINNERSDALS AVLOPPSANLÄGGNING

AVLOPPSHUSET




Elcentral

1. Uttag vid TF och bänk. C16A
2. Radiator och Belysning C10A
3. Apparatskåp pumpstyr C10A
4. Pump slamavskiljare 3xC10A
5. Motorskydd Kanalfläkt

Apparatskåp AS

11. Pump anoxiska kammaren A1, Kontaktor K1
12. Slampump A2, P2, Kontaktor K2
13. Slampump B1-B3, Kontaktor K3
14. F1, Kontaktor K4
15. Doseringspump DS1, Kontaktor K5
16. Kanalfläkt, Kontaktor K6
17. Pump slamavskiljare via kontaktormotorskydd, Styrs av kontaktor K2 i AS.
Alt. manuellt via 1-0-brytare.

UNDER HUS/MARK



BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN			
<h2 style="margin: 0;">DOKUMENTATION</h2>							
	A		TEL	FAX			
	K		TEL	FAX			
	V		TEL	FAX			
	E	Elektrofokus Sverige AB	TEL 036-2992399	FAX			
	M		TEL	FAX			
	I		TEL	FAX			
UPPDRAG NUMMER	2007-004	RITAD AV	HSV	KONSTRUERAD AV	HSV	HANDLÄGGARE	HSV
ARKIVNUMMER		DATUM	2020-12-11	SIGNATUR			
<h3>SKINNERSDALS AVLOPPSANLÄGGNING</h3> <h3>KRAFT & BELYSNINGSANLÄGGNING</h3>							
SKALA	-	NUMMER	E-60-1-01	BET			