



Arbetsorder: Service Arbetsorder nr: 33682 Utförd: 2019-11-19 Utförd av: Dennis Wattrup

Anläggningsinformation

Avtal: Service Anl nr: 3605 Anläggningstyp: RVBK Fastighetsbeteckning:

Adress: Skannersdal 59 Postkod, Ort: 55592 Jönköping Kommun: Jönköping

Ägare

Namn: Skannersdal Kundnummer: 63072 Mobilnummer: +(46)700222009

Samfällighetsförening
Henrik Svensson

Adress: Skannersdal 2 Postkod, Ort: 55592 Jönköping

Email:
hs7605@gmail.com

Data

Ventilation : Obefintlig
Slamavskiljare funktion : OK
Inloppscylinder, flytslam : Inget
Yttre ring, flytslam : Inget
Pumpkammare, flytslam : Inget
PH-värde slamavskiljare : 8.0
Doserslang / Doserpunkt, Rengjort Ja
Kommer det flockmedel vid doserpunkt? : Ja efter åtgärd

BAGA

Adress:
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona

Telefon:
+46455616150

E-post:
support@baga.se

Internet:
www.baga.se

Org. nr.:
556445557



Vattnets okulärkontroll :	Grumligt
Bedömd slamtömning :	2-5 månader
Automatiskåp okulärkontroll :	OK
Suglans :	OK
Doserpump slangbyte utfört	Ja
Doserpump Funktionskontroll :	OK
Huvudbrytare :	OK
Beskrivning av utförda åtgärder	2 dunkar flockmedel påfyllt. Kundens egna dunkar.
Notering på anläggning	Inget flockmedel fanns i kärlet.
Information till fastighetsägaren	Glöm ej beställa mer flockmedel.

BAGA

Adress:
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona

Telefon:
+46455616150

E-post:
support@baga.se

Internet:
www.baga.se

Org. nr.:
556445557