



Arbetsorder:                      Arbetsorder nr:                      Utförd:                                      Utförd av:  
Arbetsorder                      8436                                      2015-12-14

#### Anläggningsinformation

Avtal:                                      Anl nr:                                      Anläggningstyp:                      Fastighetsbeteckning:  
Service                                      3605                                      RVBK

Adress:                                      Postkod, Ort:                                      Kommun:  
Skinnersdal 59                                      55592 Jönköping                                      Jönköping

#### Ägare

Namn:                                      Kundnummer:                                      Mobilnummer:  
Skinnersdal                                      63072                                      +(46)700222009

Samfällighetsförening  
Henrik Svensson  
Adress:                                      Postkod, Ort:  
Skinnersdal 2                                      55592 Jönköping

Email:  
hs7605@gmail.com

#### Data

Arbetsbeskrivning                                      Felsökning

---

#### BAGA

Adress:  
Torskorsvägen 3  
371 48 Karlskrona

Telefon:  
+46455616150

E-post:  
support@baga.se

Internet:  
[www.baga.se](http://www.baga.se)

Org. nr.:  
556445557



Noteringar av tekniker

Transformatorn och PLC var sönder. Men även utpumpningspumpen var sönder, den löste säkringarna så fort den skulle pumpa ur. Allt material lämnat hos kund i servicehuset. Har bytt transformatorn, utpumpningspumpen och PLC:n.

Eventuella åtgärder

Material

PLC CD20 88970051

Mängd

1

Summa km

480

Arbetstid på plats

4 timmar

## BAGA

---

Adress:  
Torskorsvägen 3  
371 48 Karlskrona

Telefon:  
+46455616150

E-post:  
support@baga.se

Internet:  
[www.baga.se](http://www.baga.se)

Org. nr.:  
556445557