

SKINNERSDALS
SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Linda Svensson
Skinnersdal 2
555 92 JÖNKÖPING

Beslut om fastställande av program för regelbundna undersökningar för dricksvattenanläggningen inom fastigheten Skinnersdal 1:2, i Jönköpings kommun

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt 21 § Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) att:

- Fastställa program för regelbundna undersökningar (undersökningsprogram) enligt ert inlämnade förslag;
 - Driftkontroll för parametern turbiditet kommer ske 1 gång per vecka.
 - Undersökning av råvatten kommer ske 2 gånger per år, med start år 2026.
 - Ingen undersökning av utgående dricksvatten krävs då ingen kvalitetsförändring sker mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren.
 - Undersökning av dricksvatten hos användare av parametrar enligt
 - provgrupp A sker 3 gånger per år.
 - provgrupp B sker 1 gång vartannat år, med start år 2026.
 - Undersökningsparametrar följer vad som framgår av Bilaga 1 och Bilaga 3 i LIVSFS 2022:12.
 - Provtagningspunkt för undersökning av råvatten är: kran i vattenverket för inkommande brunsvatten.
 - Provtagningspunkt för undersökning av dricksvatten hos användaren är: Skinnersdal 1:11 samt 2 varierande punkter på fastigheter mellan Skinnersdal 1:22 och Skinnersdal 1:33.
- Beslutet gäller som längst till och med 2031-06-03.

Beslutet gäller för:

Livsmedelsföretagare: SKINNERSDALS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
Org./pers.nr: 717909-6685
Anläggningens namn: Skinnersdals samfällighetsförening
Fastighet: Skinnersdal 1:2
Besöksadress: Skinnersdal 59

I samband med detta beslut upphävs beslut om fastställande av undersökningsprogram DLI § 087 daterat 2015-05-21.

Bakgrund till beslut

Enligt 17 § LIVSFS 2022:12 ska den som producerar dricksvatten ta fram ett skriftligt förslag till undersökningsprogram i enlighet med de parametrar och undersökningsfrekvenser som framgår av paragrafen.

Den 24 april 2025 inkom ni med ett förslag till undersökningsprogram. Det inskickade förslaget ligger till grund för detta beslut.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömde att ert inlämnade förslag till undersökningsprogram delvis följde lagstiftningen. Utifrån ert förslag föreslog miljö- och hälsoskyddsnämnden ett tillägg till ert undersökningsprogram gällande antal undersökningar av råvatten.

Ni har haft tillfälle att framföra synpunkter på tillägget. Inga synpunkter har inkommit.

Motivering till beslut

Ni har inkommit med ett förslag till nytt undersökningsprogram enligt dricksvattenföreskriften (LIVSFS 2022:12) som trädde ikraft den 1 januari 2023.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ert förslag gällande driftskontroll samt undersökningar hos användaren följer de krav som ställs i föreskriften avseende provtagningsfrekvens och vilka undersökningar som ska genomföras.

Enligt ert inlämnade förslag föreslår ni att undersökning av råvatten ska ske 1 gång per år. Undersökning av råvatten ska enligt dricksvattenföreskriftens bilaga 3, avsnitt B, tabell 1 ske 2 gånger per år vid produktion av 10-100 m³ per dygn från grundvatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer det rimligt att undersökning av råvattnet ska ske 2 gånger per år.

Enligt ert inlämnade förslag föreslår ni att ingen undersökning av utgående dricksvatten är aktuell eftersom den producerade mängden uppgår till högst 100 m³ per dygn samt att ingen kvalitetsförändring sker mellan utgående dricksvatten och dricksvatten hos användaren. Enligt uppgifter försörjer vattenverket 30 hushåll med ca 100 boenden och ledningsnäts längsta gren är ca 300 meter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att ingen undersökning av utgående dricksvatten är nödvändig eftersom föreningen planerar att 3 gånger per år undersöka dricksvatten hos användare på 3 punkter på ledningsnätet. 1 av dessa punkter ligger nära vattenverket och de övriga 2 punkterna ligger i slutet på ledningsnätet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan med hänvisning till ovanstående därmed fastställa undersökningsprogrammet.

Lagstöd

Enligt 21 § LIVSFS 2022:12 ska kontrollmyndigheten fastställa undersökningsprogrammet och beslutet ska gälla högst sex år.

Enligt 19 § LIVSFS 2022:12 ska resultatet av faroanalysen beaktas vid framtagande av förslag till undersökningsprogrammet.

Upplysning

Skicka in delgivningskvittot

Skriv under och skicka in delgivningskvittot (mottagningsbeviset) som följer med detta beslut, så att vi (miljö- och hälsoskyddsnämnden) vet att ni har tagit emot beslutet.

Information om undersökningsprogrammet

Ni som verksamhetsutövare ska följa ert fastställda undersökningsprogram. Vid behov ska undersökningsprogrammet ses över och uppdateras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

kontrollerar vid tillsyn att ni följer ert fastställda undersökningsprogram. Vad som förväntas av er framgår av beslutet ovan samt nedanstående paragrafer.

- Enligt 20 § LIVSFS 2022:12 ska undersökningsprogrammet ses över löpande, minst var sjätte år, och uppdateras vid behov.
- Enligt 22 § LIVSFS 2022:12 ska verksamhetsutövaren följa det undersökningsprogram som kontrollmyndigheten fastställt. Undersökning avseende andra mikroorganismer, parasiter och ämnen än de som anges i undersökningsprogrammet ska ske om det finns anledning att misstänka att de kan förekomma i sådant antal eller sådana halter att det kan utgöra en risk för människors hälsa.
- Enligt 25 § LIVSFS 2022:12 ska de prover som tagits enligt undersökningsprogrammet analyseras på ett laboratorium som har ackreditering för dessa analysmetoder. Undantag är undersökningar av klor och pH avseende utgående dricksvatten samt lukt och smak avseende dricksvatten hos användaren.

För miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt delegationsordning

Maria Kjellander
miljö- och hälsoskyddsinspektör

Hur man överklagar

Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till *Länsstyrelsen i Jönköpings län*. Skicka eller lämna dock överklagandet till miljö- och hälsoskyddsnämnden på följande adress:

Jönköpings kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

miljo@jonkoping.se

I överklagandet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange diarienummer och på vilket sätt ni vill att beslutet ska ändras.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet komma att avvisas. Om överklagandet inte avvisas överlämnar miljö- och hälsoskyddsnämnden skyndsamt överklagandet och övriga handlingar i ärendet till *Länsstyrelsen i Jönköpings län*.

Är något oklart kan Ni kontakta: Maria Kjellander
Tel: 036 - 10 80 36

