SYNLAB Analytics & Services Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 20276720

Uppdragsgivare

Skinnersdal Samfällighetsför.
Att: Kjell Lundell

Skinnersdal 62
555 92 JÖNKÖPING

Avser

Dricksvattenkontroll ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Anläggning	:	Skinnersdals samfällighet.
Provplats	:	Hos anv: Se märkning
Analysomfattning	:	Mikrobiologisk

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	:	2020-08-19	Ankomstdatum	:	2020-08-19
Provtagningstidpunkt	:	1130	Ankomsttidpunkt	:	2210
Temperatur vid provtagning	:	-	Temperatur vid ankomst	:	8 °C
Provets märkning	:	SK 60	Ansättningsdatum	:	2020-08-19
Provtagare	:	Kjell Lundell			
Klor, total aktiv, fältmätn.	:	-			
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	:	1			
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	:	1			
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	:	1			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	8		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	20		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	< 1		cfu/100ml

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömningen har skett enligt Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLV FS 2001:30). Bedömningen avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskriften, gällande för dricksvatten hos användaren. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

För mer information, se www.synlab.se.

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Livsmedelsverkets vägledning till dricksvatten (2014-12-19)).

Linköping 2020-08-27

Kopia sänds till
annafritzson@hotmail.com
kjell.lundell@gmail.com

Anna-Maria Andersson
Analysansvarig

Resultat avser endast det insända provet. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.